

Bratislava 9.decembra 2013

Výtlačok jediný !
Počet listov:

Na vedomie: Ing. Pavel KAVACKÝ
riaditeľ

Dňa .decembra 2013

ZÁPISNICA Z OBHLIADKY STAVENISKA

názov a sídlo verejného obstarávateľa: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Akvizičná agentúra
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Predmet zákazky: stavebné práce „Oprava striech- Nemecká“

Postup zadania zákazky: verejná súťaž- podlimitná zákazka

Zverejnenie verejného obstarávania: VVO č.234/2013 zo dňa 29.11.2013 značka 19179-WYP

Dátum a miesto konania: 06. decembra 2013, Vojský útvar 5574 Nemecká- budova č. 11 a 12

Obhliadka staveniska bola zabezpečená pre záujemcov v predmetnej súťaži v súlade s informáciou uvedenou vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch. Účelom obhliadky bolo umožniť záujemcom bližšie sa oboznámiť so skutkovým stavom objektov, ktoré sú predmetom realizácie prác a poskytnúť možnosť získať dostatočné informácie pre dôkladné spracovanie cenovej ponuky.

Na technické otázky záujemcov odpovedal p. Lettrich, technik SPO Zvolen. V rámci obhliadky boli vznesené nasledujúce otázky a odpovede:

1. **otázka:** Je možná zámena jestvujúcich hranatých žľabov a zvodov za polkruhové žľaby a kruhové zvodov?

odpoveď: Zámena je možná. Žľaby môžu byť pozinkované polkruhové r.š. 330 mm, dažďové zvodov kruhového prierezu D 120 mm. Danému typu žľabov a zvodov je potrebné prispôsobiť háky, kolená a kotlíky.

2. **otázka:** Koľko vrstiev povlakovej krytiny sa bude odstraňovať?

odpoveď: Odstraňovať sa bude 3- vrstevová povlaková krytina tak, ako je uvedené v špecifikácii v súťažných podkladoch

Zapísala: Ing. Kurillová